

**Висновки комісії:** технічний стан житлового будинку по вул.Північній,54-Г та дитячий майданчик в задовільному стані.. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно-літній період 2020 р.

---

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Члени комісії: головний інженер

інженер I-ї категорії

майстер тех. ділянки



Некрасова С.В.

Лаврентьева Т.І.

Ковальчук Т.І.

Дата огляду «27» квітня 2020 р.

4	Герметизовані стики	Потребують поточного ремонту	
5	Підлога	В задовільному стані, в ліфтових холах потребує заміни	
6	Покрівля	Потребує поточного ремонту	
7	Водостоки	Потребують поточного ремонту	
8	Сходові клітки, сходові марші	Потребує поточного ремонту	
9	Балкони, лоджії, ганки (огородження балконів і лоджій)	В задовільному стані	
10	Сміттєпроводи (клапани, стовбури, шибери)	В задовільному стані.	
11	Сміттєзбірні камери (водопровід)	Потребують поточного ремонту, водопостачання потребує відновлення в 1,2,3,4,5,6,7,8 під.	
11	Вікна	В задовільному стані	
12	Двері	В задовільному стані	
13	Вхідні групи	Потребують поточного ремонту	
14	Козирки вхідних груп	В задовільному стані	
15	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Електрообладнання в задовільному стані.	
16	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Ліфти працюють в паспортному режимі	
17	Системи центрального опалення	В задовільному стані	
18	Системи гарячого водопостачання	В задовільному стані	
19	Системи холодного водопостачання і каналізації	В задовільному стані	
17	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані.	

# А К Т

загального огляду жилого будинку,  
розташованого за адресою: вул. Північна, 54-Г

Ковальчук Т.І.

(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування  
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,

ОД-505

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера ОД-505 Некрасової С.В., інженера І-ї категорії Лаврентьевої Т.І., майстра технічної ділянки Ковальчук Т.І.

з 27.04.2020 р.

(дата початку огляду)

по 30.04.2020 р.

(дата завершення огляду)

провела позачерговий огляд жилого будинку за адресою вул. Північній, 54-Г  
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 18599,50 кв. м, кількість квартир – 286штук.

На прибудинковій території розміщується дитячий майданчик з елементами благоустрою: лави для відпочинку=5шт,гірка зі спуском=1шт.,пісочник з грибком=1шт., драбина з турніком=1шт, гойдалка=1шт

(перелік елементів благоустрою)

## 2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 54-Г по вул. Північній комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячі, спортивні майданчики та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	В задовільному стані	