

		етапі	
4	Герметизовані стики	Потребують ремонту	
5	Підлога	В задовільному етапі	
6	Покрівля	В задовільному етапі	
7	Водостоки	В задовільному етапі	
8	Сходові клітки, сходові марші	В задовільному етапі	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	В задовільному етапі	
10	Сміттепроводи (клапани, стовбури, шибери)	В задовільному етапі	
11	Сміттезбірні камери (водопровід)	Потребують ремонту	
11	Вікна	В задовільному етапі	
12	Двері	Потребують заміни дверей в сміттєздірниках	
13	Вхідні групи	Потребують ремонту	
14	Козирки вхідних груп	В задовільному етапі	
15	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Електроцентральна частково освітлення потребує ремонту	
16	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Трапляють в паспортному етапі	
17	Системи центрального	Потребуює ремонту	

А К Т

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Зои Файдгей, 10а

Масимо Н. Ф.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,
ОД-504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера
Шепельського С.М., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., інженера
1-ї категорії Гуменюк А.В.,

з 08.04.2017
(дата початку огляду)

по 09.04.2017
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Зои Файдгей, 10а

і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 12869,00 кв. м,
кількість квартир – 216 штук.
На прибудинковій території розміщуються

(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 10а по вул. Зои Файдгей комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячі, спортивні майданчики та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	в задовільному стані	
2	Фасади	в задовільному стані	
3	Стіни	в задовільному стані	