

А К Т
загального огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: вул. Героїв Дніпра, 32

Караульна Н.П.
(П.І.Б. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,
ОД-502

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера Рикало Н.В.,
заступника начальника Попельнух О.М., майстра техдільниці Караульної Н.П.
з 12.10.2020р. по 13.10.2020р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вулиця Героїв Дніпра, 32
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 15233,75 м², кількість квартир – 216 шт.

На прибудинковій території не розміщуються дитячі, спортивні майданчики

2. Технічний стан житлового будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду житлового будинку № 32 по вул. Героїв Дніпра комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішніх та внутрішніх стін, стиків, покрівлі, підлоги, вікон, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфтів, електрообладнання та прилеглої території.

При цьому виявлено:

№ з	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундамент	В задовільному стані	
2	Фасад	Потребує поточного ремонту (фарбування)	
3	Стіни	Потребують поточного ремонту	
4	Герметизовані стики	Потребують ремонту окремі квартири	
5	Підлога	Потребує поточного ремонту	
6	Покрівля	Потребує першочергового капітального ремонту	
7	Водостоки	Потребують поточного ремонту	

8	Сходові клітини, сходові марші	Потребують поточного ремонту	
9	Балкони, лоджії, ганки	Ганки потребують поточного ремонту	
10	Сміттепроводи (клапани, стовбури, шибери)	Законсервовані, потребують поточного ремонту	
11	Сміттезбірні камери (водопровід)	Потребує відновлення в 2-5 під.	
12	Вікна	В задовільному стані	
13	Двері	В 1,2,5 під'їзді потрібно встановити нові двері в підвал, 1-6 п. двері в сміттезбірні 1-6 п. двері на горище	
14	Вхідні групи	1-6 під. потребують ремонту	
15	Козирки вхідних груп	Потребують капітального ремонту	
16	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Потребує капітального ремонту	
17	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Працюють в паспортному режимі	
18	Системи центрального опалення	Потребують капітального ремонту	
19	Системи гарячого водопостачання	Потребують капітального ремонту	
20	Системи холодного водопостачання і каналізації	Потребують капітального ремонту	
21	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	Асфальтове покриття потребує ремонту	

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку по вул. Героїв Дніпра, 32 задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в осінньо-зимовий період 2020-2021 року.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації житлового будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер

Рикало Н.В.

Члени комісії: заступник начальника ОД-502

Попельнух О.М.

майстер техдільниці

Караульна Н.П.

Дата огляду « 12 » жовтня 2020р.