

А К Т
загального огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: просп. Героїв Сталінграда, 49-Б

Кравченко Л.П.
(П.І.Б. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,

ОД-502

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера Рикало Н.В,
заступника начальника Попельнух О.М., майстра техдільниці , Кравченко Л.П.,
майстра техдільниці Конопленко В.Ф.

з 21.09.2020р.

по 21.09.2020р.

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: проспект Героїв Сталінграда, 49-Б
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6595,6 м², кількість квартир –
127 шт.

На прибудинковій території розміщується 1 дитячий майданчик.

(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан житлового будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду житлового будинку № 49-Б
на просп. Героїв Сталінграда комісія перевірила стан несучих та огорожувальних
конструкцій, зовнішніх та внутрішніх стін, стиків, покрівлі, підлоги, вікон, дверей,
системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфтів, електрообладнання, дитячого майданчика
та прилеглої території.

При цьому встановлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундамент	В задовільному стані	
2	Фасад	Потребує поточного ремонту (фарбування)	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Герметизовані стики	Потребують поточного ремонту	
5	Підлога	В задовільному стані	
6	Покрівля	В задовільному стані	
7	Водостоки	Потребують поточного ремонту	

8	Сходові клітки, сходові марші	В задовільному стані	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	В задовільному стані	
10	Сміттєпроводи (клапани, стовбури, шибери)	Законсервовані, стовбури потребують поточного ремонту	
11	Сміттєзбірні камери (наявність водопроводу)	В наявності	
12	Вікна	Потребують поточного ремонту металеві решітки (жалюзі)	
13	Двері	В задовільному стані	
14	Вхідні групи	В задовільному стані	
15	Козирки вхідних груп	В задовільному стані	
16	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Потребує поточного ремонту	
17	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Працюють в паспортному режимі	
18	Системи центрального опалення	В задовільному стані	
19	Системи гарячого водопостачання	На сходовій клітці потребують поточного ремонту	
20	Системи холодного водопостачання і каналізації	В задовільному стані	
21	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані	
22	Дитячий майданчик (обладнання дитячих майданчиків)	В задовільному стані	

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку по проспекту Героїв Сталінграда, 49-Б, дитячий майданчик – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно-літній період 2020 -21року.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер ОД-502

Рикало Н.В.

Члени комісії: заступник начальника ОД-502

Попельнух О.М.

Майстер техдільниці

Кравченко Л.П.

Майстер техдільниці

Конопленко В.Ф.

Рахна Омидов 24.09.2020