


6	Водостоки	В задовільному стані	
7	Сміттєпроводи (клапани, стовбури, шибери)	Клапани заварені	
8	Сміттєзбірні камери (водопровід)	Водопроводу немає	
9	Сходові клітки, сходові марші	Потребують капітального ремонту	
10	Вікна	В задовільному стані	
11	Двері	В задовільному стані	
12	Вхідні групи	В задовільному стані	
13	Козирки вхідних груп	В задовільному стані	
14	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Електрощитова та електромережі потребують капітального ремонту	
15	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Працюють в паспортному режимі. Машинні приміщення в задовільному технічному стані, зачинені.	
16	Системи центрального опалення	Потребують капітального ремонту	
17	Системи гарячого водопостачання	Потребують капітального ремонту	
18	Системи холодного водопостачання і каналізації	Системи холодного водопостачання потребують капітального ремонту	
19	Спортивні майданчики (обладнання спортивних майданчиків)	В задовільному стані	
20	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані	

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку по вул. Дніпроводській, 1 – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно-літній період 2021 р.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Члени комісії: головний інженер ОД-508  Шевчук С.А.

інженер 1-ї категорії  Киченок І.В.

майстер т/д №4  Баркова І.П.