



«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Начальник ОД-508
І.М. Паламарчук

А К Т № 1363

**загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул.8-го Березня,6**

Баркова І.П.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,
ОД-508
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера
Шевчука С.А., інженера 1-ї категорії Киченок І.В., майстра т/д №4
Баркової І.П.

28.04.21р
(дата початку огляду)

28.04.21р
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул.8-го Березня,6
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 98,3 кв. м, кількість квартир – 2 штук.

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку №6 по вул.8-го Березня комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні, , покрівлю, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Покрівля	В задовільному стані	
4	Системи центрального опалення	В задовільному стані	
5	Системи гарячого	В задовільному стані	


	водопостачання		
6	Системи холодного водопостачання і каналізації	В задовільному стані	
7	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані	

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку по вул.8-го Березня,6 – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно-літній період 2021 р.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)


Члени комісії:

головний інженер ОД-508




Шевчук С.А.

інженер 1-ї категорії



Киченок І.В.

майстер т/д №4



Баркова І.П.