

А К Т № 136

**позачерговий загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул.8-го Березня,7**

Баркова І.П.

(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,

ОД-508

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера Шевчука С.А., інженера 1-ї категорії Киченок І.В., майстра т/д №4 Баркової І.П.

28.04.21р

(дата початку огляду)

28.04.21р.

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул.8-го Березня,7
і встановила наступне:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 3524,60 кв. м, кількість квартир –79 штук.

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку №7 по вул.8-го Березня, комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, електрообладнання та прилеглу територію.




При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Підлога	В задовільному стані	
5	Покрівля	В задовільному стані	
6	Водостоки	В задовільному стані	

7	Сходові клітки, сходові марші	В задовільному стані	
8	Вікна	В задовільному стані	
9	Двері	В задовільному стані	
10	Вхідні групи	Потребують капітального ремонту	
11	Козирки вхідних груп	В задовільному стані	
12	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Потребує капітального ремонту	
13	Системи центрального опалення	В задовільному стані	
14	Системи гарячого водопостачання	В задовільному стані	
15	Системи холодного водопостачання і каналізації	В задовільному стані	
16	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	Асфальтне потребує капітального ремонту	

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку по вул.8-го Березня,7– задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно-літній період 2021.р.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Члени комісії: головний інженер ОД-508  Шевчук С.А.
інженер 1-ї категорії  Киченок І.В.
майстер т/д №4  Баркова І.П.

Житлового

Киченок І.В.