

**А К Т**  
**весняного огляду житлового будинку,**  
**розташованого за адресою: вул. Богатирська, 4**

**Томашевська Н.В.**

(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування  
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,

**ОД-503**

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: інженера Ікат. Подбельцевої С.Г., майстра техдільниці Томашевської Н.В., майстра техдільниці Наконечної Г.В.

30.05.2022

(дата початку огляду)

30.05.2022

(дата завершення огляду)

провели огляд жилого будинку за адресою: вул. Богатирська, 4  
і встановили таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6145,15 кв. м, кількість квартир – 96 штук.

(перелік елементів благоустрою)

**2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:**

Під час проведення огляду жилого будинку № 4 на вул. Богатирська комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	Потребують поточного ремонту (обштукування)	

3	Стіни	В задовільному стані	
4	Герметизація стиків	Потребують поточного ремонту	
5	Підлога	В задовільному стані	
6	Покрівля	В задовільному стані	
7	Водостоки	Потребують поточного ремонту	
8	Сходові клітки, сходові марші	Потребують капітального ремонту	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	В задовільному стані	
10	Сміттепроводи (клапани, стовбури, шибери)	Потребують поточного ремонту (заварено завантажувальні клапани 07.04.2020 р)	
11	Сміттезбірні камери (водопровід)	Потребують ремонту, вода в наявності	
12	Вікна	Потребують заміни (біля сміттепроводу замінено 2017р.)	
13	Двері	В задовільному стані (замінено 2018р.)	
14	Вхідні групи	В задовільному стані	
15	Козирки вхідних груп	В задовільному стані	
16	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Потребує капітального ремонту	
17	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Працюють в паспортному режимі	
18	Системи центрального опалення	Потребують поточного ремонту	
19	Системи гарячого водопостачання	Потребують поточного ремонту	
20	Системи холодного водопостачання і каналізації	Потребують поточного ремонту	
21	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані	
22	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	-	
23	Спортивні майданчики	-	

	(обладнання спортивних майданчиків)		
--	-------------------------------------	--	--

**Висновки комісії:** технічний стан житлового будинку на вул. Богатирська, 4 – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняний період 2022року.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

**Голова комісії:**

Інженер I категорії

**Члени комісії:**

Майстер техдільниці

Майстер техдільниці



Подбельцева С.Г.

Томашевська Н.В.

Наконечна Г.В.

Дата огляду 30.05.2022р.

