

А К Т
весняного огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: вул. Маршала Малиновського, 1-А

Томашевська Н.В.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,
ОД-503
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: начальника ОД 503 Бутанец М.В., майстра техдільниці Наконечної Г.В., майстра техдільниці Томашевської Н.В.

11.05.2022
(дата завершення огляду)

11.05.2022
(дата початку огляду)

провели огляд житлового будинку за адресою:
вул. Маршал Малиновського, 1-А і встановили наступне:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 4391 кв. м, кількість квартир – 117 штук.

На прибудинковій території відсутні спортивні та дитячі майданчики
(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан житлового будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду житлового будинку № 1-А по вул. Маршала Малиновського комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	Потребують поточного ремонту	
3	Стіни	Потребують поточного ремонту	
4	Герметизація стиків	Потребують поточного ремонту	

5	Підлога	Потребує поточного ремонту	
6	Покрівля	Потребує поточного ремонту	
7	Водостоки	Потребують капітального ремонту	
8	Сходові клітки, сходові марші	Сходові клітки потребують капітального ремонту	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	В задовільному стані	
10	Сміттепроводи (клапани, стовбури, шибери)	В задовільному стані (заварені завантажувальні клапани 24.03.2020р)	
11	Сміттезбірні камери (водопровід)	В задовільному стані	
12	Вікна	Потребують заміни	
13	Двері	Потребують заміни	
14	Вхідні групи	Потребують поточного ремонту	
15	Козирки вхідних груп	Потребують поточного ремонту	
16	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Потребують капітального ремонту	
17	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Працюють в паспортному режимі	
18	Системи центрального опалення	В задовільному стані	
19	Системи гарячого водопостачання	Потребують поточного ремонту	
20	Системи холодного водопостачання і каналізації	Потребують поточного ремонту	
21	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	Потребують капітального ремонту	
22	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	_____	
23	Спортивні майданчики (обладнання спортивних майданчиків)	_____	

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку на вул. Маршала Малиновського, 1-А - задовільний .Житловий будинок придатний до експлуатації в весняний період 2022 року.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії:

Начальник ОД 503

Члени комісії:

Майстер техдільниці

Майстер техдільниці



Бутанец М.В

Г. Гасар

Наконечна Г.В.

Н. Томашевська

Томашевська Н.В

Дата огляду 11.05.2022

