

А К Т
загального огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: просп. Героїв Сталінграда, 54-А

Загородня А.П.

(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Оболонського району
м. Києва»,

ОД-505

(назва виконавця по

Комісія ОД-505 у складі: головного інженера Волошиної Н.М., інженера 1-ї
категорії Лаврентьевої Т.І, майстра техдільниці Загородньої А.П.

з 21.04.2022р.

(дата початку огляду)

по 25.04.2022р.

(дата завершення огляду)

провелиа огляд житлового будинку за адресою: просп. Героїв Сталінграда,54-А
і встановила:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 8940,50 кв. м, кількість
квартир – 144 штук.

На прибудинковій території розміщується 1 дитячий майданчик.

(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан житлового будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду житлового будинку № 54-А
на просп. Героїв Сталінграда комісія перевірила стан несучих та огорожувальних
конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері,
системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячий майданчик
та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Герметизовані стики	В задовільному стані	
5	Підлога	В задовільному стані	
6	Покрівля	В задовільному стані	
7	Водостоки	Потребують поточного ремонту	
8	Сходові клітки, сходові марші	Потребують капітального ремонту	
9	Балкони, лоджії, ганки	В задовільному стані	

	(огороження балконів і лоджій)		
10	Сміттєпроводи (клапани, стовбури, шибери)	В задовільному стані (заварені завантажувальні клапани 18.03.2020 р.)	
11	Сміттєзбірні камери(водопровід)	В задовільному стані	
12	Вікна	В задовільному стані	
13	Двері	Потребують поточного ремонту вихід на покрівлю 1,2,3,4 під.	
14	Вхідні групи	В задовільному стані	
15	Козирки вхідних груп	В задовільному стані	
16	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Потребують поточного ремонту	
17	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	1,2,3 під працюють в паспортному режимі. 4 під. потребує заміни станції керування	
18	Системи центрального опалення	В задовільному стані	
19	Системи гарячого водопостачання	В задовільному стані	
20	Системи холодного водопостачання і каналізації	В задовільному стані	
21	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	Частково потребує ремонту після розриття Київтеплоенерго	
22	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	В задовільному стані	

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку № 54-А на просп. Героїв Сталінграда та дитячого майданчика – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно-літній період 2022 року.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації житлового будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер ОД-505

Члени комісії: інженер 1-ї категорії

Майстер техдільниці



Волошина Н.М

Лаврентьєва Т.І

Загородня А.П.

Дата огляду «25» квітня 2022 р.