

**А К Т 76**  
**загального огляду жилого будинку,  
розташованого за адресою: вул. Академіка Навашина, 4**

Вдовиченко Ж.О.  
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування  
житлового фонду Оболонського району м. Києва»  
ОД-507  
(назва виконавця послуг)

Комісія у складі: головного інженера Тіщенко В.П., заступника начальника з благоустрою Козлової Л.В., майстра техдільниці Вдовиченко Ж.О.

з 13.04.2022р  
(дата початку огляду)

по 13.05.2022р.  
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вулиця Академіка Навашина, 4  
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 2760 кв. м, кількість квартир – 24 штук.

На прибудинковій території розміщуються урни

(перелік елементів благоустрою)

**2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:**

Під час проведення огляду жилого будинку № 4 по вул. Академіка Навашина комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	Цоколь будинку потребує ремонту	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Герметизовані стики	В задовільному стані	
5	Підлога	В задовільному стані	
6	Покрівля	Потребує ремонту	

7	Водостоки	Потребують доукомплектації	
8	Сходові клітки, сходові марші	Потребують ремонту	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	Ганки потребують ремонту	
10	Сміттепроводи (клапани, стовбури, шибери)	Немає	
11	Сміттезбірні камери (водопровід)	Немає	
11	Вікна	В задовільному стані	
12	Двері	Заміна вхідних дверей 2 під.	
13	Вхідні групи	Потребує ремонту	
14	Козирки вхідних груп	В задовільному стані	
15	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Електрощитова та електромережа потребують капітального ремонту	
16	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Немає	
17	Системи центрального опалення	Потребує ремонту	
18	Системи гарячого водопостачання	Потребують ремонту	
19	Системи холодного водопостачання і каналізації	ХВП потребують ремонту, каналізаційна мережа в задовільному стані	
17	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	Вимощення потребує ремонту	
18	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	Немає	

**Висновки комісії:** технічний стан житлового будинку № 4 по вул. Академіка Навашина – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно-літній період 2022 року

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)


Головний інженер ОД-507

Заступник начальника з благоустрою

Майстер техдільниці

 В. Тіщенко

 Л. Козлова

 Ж. Вдовиченко



Дата огляду « 13 » 05 2022р.