

# А К Т

загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Героїв Дніпра, 15

Уварчук С.В.

(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування  
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,

**ОД-504**

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера  
Бородавко В.О., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., інженера  
1-ї категорії Гуменюк А.В.,

з 13.03.2025

(дата початку огляду)

по 13.03.2025

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою:

вулиця  
Героїв Дніпра, 15

і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 7115,3 кв. м,  
кількість квартир – 216 штук.

На прибудинковій території розміщуються

(перелік елементів благоустрою)

## 2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 15 по вулиця  
Героїв Дніпра комісія перевірила стан несучих та огорожувальних  
конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна,  
двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячі,  
спортивні майданчики та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	в задовільному стані	
2	Фасади	в задовільному стані	

3	Стіни	в задовільному стані	
4	Герметизовані стики	потребують ремонту	
5	Підлога	потребує ремонту	
6	Покрівля	потребує ремонту	
7	Водостоки	потребують ремонту	
8	Сходові клітки, сходові марші	потребують ремонту	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	потребують ремонту торцеві балкони будинку	
10	Сміттепроводи (клапани, стовбури, шибери)	Клапани сміттєпро- водів заварено в 2020р.	
11	Сміттезбірні камери (водопровід)	потребують ремонту	
12	Вікна	в задовільному стані заміна вікон в 2018р.	
13	Двері	потребують заміни	
14	Вхідні групи	в задовільному стані (міг ремонт в 2023р. потребує ремонту 2 міг.	
15	Козирки вхідних груп	потребують ремонту	
16	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	в задовільному стані кан. ремонт в 2022р.	
17	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	тракують в паспорт- ному режимі	

18	Системи центрального опалення	Потребують капіталь-ного ремонту	
19	Системи гарячого водопостачання	в задовільному стані Кам. ремонт в 2020р.	
20	Системи холодного водопостачання і каналізації	ХВТ в задовільному стані Потребує ремонту системи каналізації.	
21	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	в задовільному стані	
22	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	_____	

**Висновки комісії:** Задовільна. На сьогодні загальною  
студу т/будинку по вул. Героїв в Дніпра 15 до  
експлуатації в весняно-літній період готовий.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер ОД-504  Бородавко В.О.

Члени комісії: заступник начальника ОД-504  Власенко Т.О.

інженер I-ї категорії ОД-504  Гуменюк А.В.



Дата огляду « 13 » 03 2025 р.