

А К Т

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Героїв Дніпра, 25
Фодрових Н.А.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,

ОД-504

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера
Бородавко В.О., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., інженера
1-ї категорії Гуменюк А.В.,

з 04.03.2025
(дата початку огляду)

по 04.03.2025
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вулиця
Героїв Дніпра, 25
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 7142,3 кв. м,
кількість квартир – 216 штук.

На прибудинковій території розміщуються

(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 25 по вулиці
Героїв Дніпра комісія перевірила стан несучих та огорожувальних
конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна,
двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячі,
спортивні майданчики та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	<i>в задовільному стані</i>	
2	Фасади	<i>в задовільному стані</i>	

3	Стіни	в задовільному стані	
4	Герметизовані стики	Потребують ремонту	
5	Підлога	Потребує ремонту	
6	Покрівля	в задовільному стані Кан. ремонт в 2018р	
7	Водостоки	Потребують ремонту	
8	Сходові клітки, сходові марші	Потребують ремонту	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	Потребують ремонту торцеві балкони будинку	
10	Сміттепроводи (клапани, стовбури, шибери)	Клапани сміттепроводів заварено в 2020р.	
11	Сміттезбірні камери (водопровід)	Потребують ремонту	
12	Вікна	в задовільному стані Заміна вікон в 2017р.	
13	Двері	Потребують заміни	
14	Вхідні групи	Потребують ремонту	
15	Козирки вхідних груп	Потребують ремонту	
16	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Електро-щитова в задовільному стані Потребує перетяжка електрош.	
17	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Граюють в напруговому режимі	

18	Системи центрального опалення	в задовільному стані План ремонт в 2020р.	
19	Системи гарячого водопостачання	в задовільному стані План ремонт в 2020р.	
20	Системи холодного водопостачання і каналізації	в задовільному стані План ремонт в 2020р.	
21	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	в задовільному стані	
22	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	_____	

Висновки комісії: Задовільна. На основі загального огляду т/будинку по вул. Героїв Дніпра 25 до експлуатації в весняно-літній період готовий

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер

ОД-504

 Бородавко В.О

Члени комісії: заступник начальника

ОД-504

 Власенко Т.О.

інженер I-ї категорії

ОД-504

 Гуменюк А.В.

Дата огляду « 04 » 03 2025 р.