

А К Т
загального огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: просп. Володимира Івасюка, 42-В

Мелікаєва З.М.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Оболонського району
м. Києва»,
ОД-505

(назва виконавця послуг)

Комісія ОД-505 у складі: головного інженера Волошиної Н.М., інженера 1-ї категорії Лаврентьєвої Т.І. майстра техдільниці Мелікаєвої З.М.

04.03.2025
(дата початку огляду)

06.03.2025
(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: просп. Володимира Івасюка, 42-В
і встановила:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 11142,6 кв. м, кількість квартир – 179 штук.

На прибудинковій території розміщуються 1 дитячий та 1 спортивний майданчики

(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан житлового будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду житлового будинку № 42-В на просп. Володимира Івасюка комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячий, спортивний майданчики та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Герметизовані стики	В задовільному стані	
5	Підлога	Потребує поточного ремонту	
6	Покрівля	В задовільному стані	
7	Водостоки	Потребують поточного ремонту	
8	Сходові клітки, сходові марші	Потребують капітального ремонту Проведено поточний 1-2 поверхів 2,3 під.	

9	Балкони, лоджії, ганки (огородження балконів і лоджій)	Потребують поточного ремонту ганки 1, 3 під.	
10	Сміттєпроводи (клапани, стовбури, шибери)	В задовільному стані (заварені завантажувальні клапани 06.04.2020р.)	
11	Сміттєзбірні камери (водопровід)	Водопостачання відсутнє 1, 3, 4, 5 під.	
12	Вікна	В задовільному стані	
13	Двері	В задовільному стані	
14	Вхідні групи	Потребують поточного ремонту 3 під.	
15	Козирки вхідних груп	В задовільному стані	
16	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Потребують поточного ремонту	
17	Ліфти (машинні приміщення, машинних приміщень) двері	Працюють в паспортному режимі	
18	Системи центрального опалення	В задовільному стані	
19	Системи гарячого водопостачання	В задовільному стані	
20	Системи холодного водопостачання і каналізації	В задовільному стані	
21	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані	
22	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	В задовільному стані	
23	Спортивні майданчики	В задовільному стані	

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку №42-В на просп. Володимира Івасюка, дитячого та спортивного майданчиків задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно-літній період 2025 року. (оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації житлового будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер ОД-505

Волошина Н.М.

Інженер 1-ї категорії

Лаврентьєва Т.І.

Майстер техдільниці

Мелікаєва З.М.

Дата огляду «06» березня 2025р

